



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

Câmara Municipal Campo Novo do Parecis

Data: 13/09/2024 Hora: 10:39

Espécie: \$IDENTIFICACAO\$

Autoria: PODER EXECUTIVO

Assunto: OFICIO Nº 135/2024 SINFRA CNP RESPOSTA A INDICAÇÃO
Nº 369/2024

Ofício n.º 135/2024

SINFRA/CNP

Para: Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis

Assunto: Resposta da Indicação N.º 369/2024

Ao tempo em que expressamos nossos cordiais cumprimentos, esta Secretaria de Infraestrutura (SINFRA) vem por meio deste informar a Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis que foi realizado pela equipe Técnica, um estudo e levantamento do local indicado (ANEXO) para implantação de – Extensão de rede BT para atender a Iluminação Pública (no local não possui rede disponível), instalação de posteamento núcleo e luminária pública em LED), com essas informações de campo, realizaremos o projeto elétrico para execução da obra. Portanto, a execução da obra será efetivada no próximo ano (2025) devido ao fato das copiosas demandas presentes que estão sendo exercidas neste momento.

Sem mais para o momento, elevamos votos de estima e consideração.

Campo Novo do Parecis, 13 de setembro de 2024

Ronário Silva Nunes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria 221/2024

Jesse Nunes Ferreira
Diretor de Div. De Manutenção Elétrica
Portaria 242/2021

Jesse Nunes Ferreira
Dir. de Div. Manutenção Elétrica
Portaria N.º 242/2021

LEVANTAMENTO ELÉTRICO AV. RIO DE JANEIRO

REVITALIZAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA (LED) AO LONGO AV. RIO DE JANEIRO.



EXTENSÃO DA OBRA:	465,83 METROS
DETALHE CONSTRUTIVO:	POSTEAMENTO CANTEIRO CENTRAL, BRAÇO SIMPLES, POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO, 9 MT, COM LUMINÁRIA LED, 120W, VIA URBANA, PISTA AVENIDA.
EXECUÇÃO DE OBRA:	ADM PÚBLICA LOCAL (SINFRA)

LEVANTAMENTO ELÉTRICO AV. RIO DE JANEIRO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA – AV. RIO DE JANEIRO			
MATERIAL	DESCRIÇÃO	QTD	METRO
Eletroduto	3/4mm pvc flexível duto corrugado- conduíte		100 mt
Aterramento	Haste copperweld 5/8 x 3,0 m	50	
Eletroduto	Eletroduto flexível pead anti-chama 50mm com guia		500 mt
Conector	Cunha tipo 7 ou Gtdu	50	
Fita isolante	Pvc antichamas dimensões: - 19 mm x 20 m (comprimento) x 0,13mm espessura	25	
Fita alta fusão	Alta fusão temperatura máxima de operação 90°C em regime contínuo e 130°C	10	
Cabo pp	Condutor flexível pp de cobre 3x10mm isolamento do tipo hepr, xlpe ou epr para 0,6/1kv ou pvc para 0,6/1kv, 70°		500 mt
Fio	Fio flexível 2,5mm- verde isolado		500 mt
Cabo pp	Condutor flexível pp 3x 2,5mm isolamento do tipo hepr, xlpe ou epr para 0,6/1kv ou pvc para 0,6/1kv, 70°		300 mt
Relé	O relé fotoelétrico tensão 220v potência 1800va / 1000w frequência 50/60hz	2	
Caixa de padrão	Caixa para comando elétrico modelo: caixa de medição monofásica caixa padrão energisa cmd3 em polycarbonato	2	
Base para rele	Base para relé com suporte metálico	2	
Conector perfurante	Conector perfurante tipo CDP porca metálica 10-35mm	10	
Contactor	Contactora tripolar corrente suportada: 32a regime contínuo contactos auxiliares: 1 contato normalmente aberto + 1 contato Normalmente fechado frequência: 60hz 220v	2	
Poste Galvanizado	Poste de aço galvanizado telecônico 9 mt, Modelo engastado na terra	46	
Braço p/ lum.	Braço curto (40-50cm) para luminária com Núcleo cor: alumínio ou cinza.	46	
Luminária led	Luminária pública led 120w -bifásico.	46	