




Ofício GP Nº 270/2022

Campo Novo do Parecis, 02 de setembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor:
WILLIAN FREITAS RODRIGUES
Presidente do Poder Legislativo Municipal
Campo Novo do Parecis/MT



Assunto: **RESPOSTAS DE INDICAÇÕES.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, venho através deste encaminhar as respostas referentes às indicações de nº 214/2022, nº 216/2022 e nº 219/2022, onde segue em anexo.

Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência à manifestação do meu singular apreço, encaminhando – lhe o presente.

Colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal

Câmara Municipal Campo Novo do Parecis

Data: 02/09/2022 Hora: 10:24
Espécie: \$IDENTIFICACAO\$
Autoria: PODER EXECUTIVO

Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.3
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5

00362/2022

www.campanovodoparecis.mt.gov.br
Assunto: Ofício GP Nº 270/2022 Assunto: RESPOSTA DAS
INDICAÇÕES nº 214/2022, nº 216/2022 e nº 219/2022.



memorando

Campo Novo do Parecis, 30 de agosto de 2022.

Memorando nº 478/2022

Para: Gabinete do Prefeito

Assunto: Resposta Indicação nº 219/2022

Vimos por meio deste, em resposta a Indicação nº 219/2022 do Poder Legislativo, de autoria dos nobres Vereadores: Joaquim Equip, Beito Machadinho, Willian Freitas, Marcelo Burguel e Jose Marciano onde os supracitados versam ao Poder Executivo "sobre a necessidade de perfuração de mais um poço artesiano no Distrito Marechal Rondon para atendimento daquela comunidade."

Informo que no Distrito Marechal Rondon que são 375 ligações ativas conforme o relatório de leituras por lote medição, e que são dois poços artesianos poço nº 14 localizado na Avenida Ernesto Varnier A, (pavilhão) esse tem uma bomba de 30HP, 220/380 v, vazão 75 mão 75m³/H; esse é o reserva só é ligado quando o poço nº16 com bomba de 50 HP;220/380v, vazão 120M³/H, localizado na Avenida B, S/N, que atende a população mesmo esta em manutenção, devido a reclamação da comunidade vamos colocar o caminhão pipa para abastecer no poço nº 14, assim ficara o poço 16 só para atender a comunidade.

Pelas razões acima citadas, a fim de assegurar que não há necessidade de um novo poço artesiano, e sim uma adequação para o abastecimento do caminhão pipa no poço 14.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Carlos Eduardo Moura Lara
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria 311/2022



DAP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA DO PARECIS-MT
RUA SÃO LUIS, 812NE - N.S. APARECIDA CEP: 78360-000
24.772.287/0001-36
(65) 3382-4685

29/08/2022 15:48:04
10 / 10
COGESAN

LEITURAS POR LOTE MEDAÇÃO

Sequência	UC	Leit. ant.	Leit. atu.	Faturado	Hora leit.	Economias	Calc.	Ocor.	Crit.	Ret.	Valor (R\$)
RESUMO DE LEITURAS POR LOTE											
Lote	Localização	Referência	Responsável				Calculadas	Ocorrências	Críticas	Leituras	Valor (R\$)
4.189	1.9.1	08/2022	ELYMAR MAGALHÃES DE SOUSA				1	0	374	375	95.129,14
							1	0	374	375	95.129,14
										375	95.129,14